

# 實地複評常見錯誤及精進意見

建議申請性別友善廁所標章前

應先達到公廁基本的清潔維護，符合不髒、不溼、不臭等原則

常見實地複評技術諮詢組建議及精進意見

1. 「性別友善廁所」的圖示應注意無性別分化之暗示
2. 於入口處設有空間配置說明，並注意方向正確
3. 於公廁內、公廁外張貼「性別友善理念」之標語或簡介
4. 廁間門板設有明顯個別便器種類識別圖示(包含蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗)
5. 廁所隔間採反偷拍設計(有前擋板，隔板上下無縫隙或至少超過215公分)
6. 每間廁間皆應設求助鈴及建議廁間或廁所門口有閃燈警示
7. 公廁隔間內照明充足或有自然採光，所有廁間照度應為300Lux以上
8. 蹲式廁間應設置倒T型扶手
9. 所有廁間應設置掛勾或置物平台
10. 蹲式和坐式廁間需放置衛生紙可丟或不可丟馬桶標語

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 1. 「性別友善廁所」的圖示應注意無性別分化之暗示

### 錯誤案例



錯誤原因  
圖示中方向性箭頭  
會讓人有性別友善  
廁所變成跨性別廁  
所的疑慮



錯誤原因  
此圖示有性別二元  
化疑慮，需增加其  
他性別圖示

更換


### 示範案例



廁間設置圖示，仍需注意要符合實際狀況，例如若無設置無障礙廁間，則不宜放無障礙圖示

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 2. 評核項目：於入口處設有空間配置說明，並注意方向正確



(1) 配置圖方向須和公廁方向一致

(2) 入口處配置需正確標示性別友善廁所位置，以民眾使用友善度

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 3.評核項目：於公廁內、公廁外張貼「性別友善理念」之標語或簡介

### 示範案例



更換

- (1) 性別友善廁所標誌/標語或簡介，建議以耐用材質製作
- (2) 性別友善廁所標示 (含圖案) 應加入文字說明
- (3) 公廁內須於確實於廁所內1處或各廁間皆張貼，公廁外則須確實於廁所外張貼

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 4.評核項目：廁間門板設有明顯個別便器種類識別圖示 (包含蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗)

### 示範案例



- (1) 廁間門板上需有清楚的廁間圖示，以利民眾辨識
- (2) 小便斗容易與蹲式馬桶圖示混淆，建議更換以提高辨識度

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 5.評核項目：廁所隔間採反偷拍設計 (有前擋板，隔板上下無縫隙)



- (1) 改善期間，可用成人舉手高度進行測試，以確認如何增加隔板設計
- (2) 廁間的隔板可加裝通風扇或側面隔板裝通風窗，以符合反偷拍設計

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 6.評核項目：每間廁間都有求助鈴及建議廁間或廁所門口有閃燈警示

錯誤案例



更換

示範案例



- (1)請確認每一間求助鈴皆可正常運作
- (2)建議求助鈴旁邊能增加標示以免誤按
- (3)求助鈴應使用有線式取代無線門鈴式求助鈴

# 實地複評常見錯誤及精進意見

7.評核項目：隔間內照明充足或有自然採光，所有廁間照度應為300Lux以上



- (1) 應於加高隔板時，注意照明設備位置規劃
- (2) 若採用「間接照明」方式，須注意照度是否符合300Lux以上



# 實地複評常見錯誤及精進意見




## 8.評核項目：蹲式廁間應設置倒T型扶手

錯誤案例



更換

示範案例



依廁間類型安裝正確扶手，提高如廁安全性

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 9.評核項目：所有廁間應設置掛勾或置物平台

### 錯誤案例



更換



### 示範案例



設置掛勾或平台，可放置包包、外套及物品，提升如廁便利性，如掛勾損壞，建議修繕

# 實地複評常見錯誤及精進意見

## 10. 評核項目：蹲式和坐式廁間需張貼衛生紙可丟或不可丟馬桶標語

### 錯誤案例

### 示範案例



更換



衛生紙可丟或不可丟馬桶標語，若有需求，可向轄區內清潔隊索取進行張貼