

實地複評常見錯誤及精進意見

建議申請性別友善廁所標章前

應先達到公廁基本的清潔維護，符合不髒、不溼、不臭等原則

常見實地複評技術諮詢組建議及精進意見

1. 「性別友善廁所」的圖示應注意無性別分化之暗示
2. 於入口處設有空間配置說明，並注意方向正確
3. 於公廁內、公廁外張貼「性別友善理念」之標語或簡介
4. 廁間門板設有明顯個別便器種類識別圖示(包含蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗)
5. 廁所隔間採反偷拍設計(有前擋板，隔板上下無縫隙)
6. 每間廁間皆應設求助鈴及建議廁間或廁所門口有閃燈警示
7. 公廁隔間內照明充足或有自然採光，所有廁間照度應為300Lux以上
8. 蹲式廁間應設置倒T型扶手
9. 所有廁間應設置掛勾或置物平台
10. 蹲式和坐式廁間需放置衛生紙可丟或不可丟馬桶標語

實地複評常見錯誤及精進意見

1. 「性別友善廁所」的圖示應注意無性別分化之暗示

錯誤案例



錯誤原因
圖示中方向性箭頭
會讓人有性別友善
廁所變成跨性別廁
所的疑慮



錯誤原因
此圖示有性別二元
化疑慮，需增加其
他性別圖示

更換


示範案例



廁間設置圖示，仍需注意要符合實際狀況，例如若無設置無障礙廁間，則不宜放無障礙圖示

實地複評常見錯誤及精進意見

2.評核項目：於入口處設有空間配置說明，並注意方向正確



(1) 配置圖方向須和公廁方向一致

(2) 入口處配置需正確標示性別友善廁所位置，以利民眾使用友善度

實地複評常見錯誤及精進意見

3.評核項目：於公廁內、公廁外張貼「性別友善理念」之標語或簡介

示範案例



- (1) 性別友善廁所標誌/標語或簡介，建議以耐用材質製作
- (2) 性別友善廁所標示 (含圖案) 應加入文字說明
- (3) 公廁內須於確實於廁所內1處或各廁間皆張貼，公廁外則須確實於廁所外張貼

實地複評常見錯誤及精進意見

4.評核項目：廁間門板設有明顯個別便器種類識別圖示 (包含蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗)

示範案例



- (1) 廁間門板上需有清楚的廁間圖示，以利民眾辨識
- (2) 小便斗容易與蹲式馬桶圖示混淆，建議更換以提高辨識度

實地複評常見錯誤及精進意見

5.評核項目：廁所隔間採反偷拍設計 (有前擋板，隔板上下無縫隙)



- (1) 改善期間，可用成人舉手高度進行測試，以確認如何增加隔板設計
- (2) 廁間的隔板可加裝通風扇或側面隔板裝通風窗，以符合反偷拍設計

實地複評常見錯誤及精進意見

6.評核項目：每間廁間都有求助鈴及建議廁間或廁所門口有閃燈警示

錯誤案例



更換



示範案例



- (1)請確認每一間求助鈴皆可正常運作
- (2)建議求助鈴旁邊能增加標示以免誤按
- (3)求助鈴應使用有線式取代無線門鈴式求助鈴

實地複評常見錯誤及精進意見

7.評核項目：隔間內照明充足或有自然採光，所有廁間照度應為300Lux以上



更換



(1) 應於加高隔板時，注意照明設備位置規劃

(2) 若採用「間接照明」方式，須注意照度是否符合300Lux以上

實地複評常見錯誤及精進意見




8.評核項目：蹲式廁間應設置倒T型扶手

錯誤案例



更換

示範案例




依廁間類型安裝正確扶手，提高如廁安全性


實地複評常見錯誤及精進意見

9.評核項目：所有廁間應設置掛勾或置物平台



錯誤案例



更換



示範案例




設置掛勾或平台，可放置包包、外套及物品，提升如廁便利性，如掛勾損壞，建議修繕


實地複評常見錯誤及精進意見

10.評核項目：蹲式和坐式廁間需張貼衛生紙可丟或不可丟馬桶標語

錯誤案例



示範案例



衛生紙可丟或不可丟馬桶標語，若有需求，可向轄區內清潔隊索取進行張貼