

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中華民國108年1月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	乙	1/8	09:54	19.5		4.1	9.6	19.4	36.2	7.4	409	19.9	2.80×10 ⁵	3.9		26.3
水仙溪	小石板橋	R02	乙	1/8	10:00	19.9		7	19	8.4	38	7.8	635	23.3	9.00×10 ²	5.7		32.2
林口溪	林口溪橋	R03	乙	1/8	10:27	19.9		7	18	11.7	50.5	7.8	538	19.4	3.40×10 ⁴	10		47.8
林口溪	下福橋	R04	乙	1/8	10:38	19.7		8.1	13.2	13.7	22.5	7.6	419	19.6	2.60×10 ⁴	7.1		48.3
觀音坑溪	集福橋	R05	無	1/9	09:20	22.4		11.1	2.3	5.1	10	7.3	389	20	4.40×10 ⁴	7		29.9
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	1/9	09:28	22		8.7	7.9	53.6	12.7	6.9	384	19.5	4.50×10 ⁴	23		32.1
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	1/9	09:43	21.3		3.6	16.1	13.7	32.8	6.9	494	20.8	6.50×10 ⁵	8.7		49.2
五股坑溪	俊成橋	R08	無	1/9	09:48	21.5		8.2	2.8	4.7	10.6	6.9	441	20	6.50×10 ⁵	5.9		51.3
大科坑溪	大窠橋	R09	無	1/9	10:05	22		7.9	8.4	10	26.1	7.1	1490	20.9	2.00×10 ⁵	5.7		317
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	1/9	10:11	21		9	8.6	7.4	27.2	7.2	1740	20.7	2.00×10 ⁵	5.7		386
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	1/15	10:00	22.5		9.2	N. D. <2	13.4	N. D. <2.1	7.3	113	19.2	2.10×10 ³	4.5	0.034	2.78
新店溪	直潭取水口	R12	甲	1/15	10:20	21.7		9.2	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7	88	19.5	6.50×10 ²	2.1	0.02	4.46

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續1)
中 華 民 國 108 年 1 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫℃	水流量CMS	硫酸鹽mg/L	氨氮mg/L	鉛mg/L	總鉻mg/L	透視度cm	鐵mg/L	錳mg/L	鎘mg/L	銅mg/L	鋅mg/L	
水仙溪	靈山宮	R01	乙	1/8	09:54	19.5			11.2			>30						
水仙溪	小石板橋	R02	乙	1/8	10:00	19.9			26.9			>30						
林口溪	林口溪橋	R03	乙	1/8	10:27	19.9			17.1			>30						
林口溪	下福橋	R04	乙	1/8	10:38	19.7			2.24			27						
觀音坑溪	集福橋	R05	無	1/9	09:20	22.4			0.5			>30						
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	1/9	09:28	22			0.36			>30						
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	1/9	09:43	21.3			5.25			>30						
五股坑溪	俊成橋	R08	無	1/9	09:48	21.5			0.28			>30						
大科坑溪	大窠橋	R09	無	1/9	10:05	22			3.52			>30						
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	1/9	10:11	21			2.36			>30						
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	1/15	10:00	22.5		12.3	0.01			>30						
新店溪	直潭取水口	R12	甲	1/15	10:20	21.7		8.7	0.01			>30						

新北市 河川水質監測結果(續2) 中華民國108年1月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	1/17	10:00	18.1		8.6	N. D. <2	17.7	5.2	7.6	245	18.4	1.40×10 ⁴	21	0.038	3.19
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	1/17	10:16	17		9.6	N. D. <2	8.9	3.2	7.1	137	17.2	3.50×10 ³	21	0.04	3.68
橫溪	竹崙橋	R15	無	1/17	10:28	16.4		10.2	N. D. <2	11.6	5.6	7.3	104	17.1	2.10×10 ⁴	10		4.5
橫溪	橫溪橋	R16	無	1/17	10:42	16.8		10	N. D. <2	9.9	5.9	7.4	123	16.9	2.70×10 ⁴	9.2		4.96
雙溪	梅竹橋	R19	甲	1/16	10:30	20.9		9.4	N. D. <2	13.5	5.7	8.2	76	18.6	2.70×10 ⁴	10	0.032	7.58
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	1/16	10:49	19.2		9.2	N. D. <2	17	6.9	8	80	18.5	1.90×10 ⁴	14	0.025	10.4
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	1/22	10:19	19.4		9.8	N. D. <2	3.9	N. D. <2.1	8.1	98	16.6	9.00×10 ⁴	3.7	0.03	13.7
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	1/22	10:25	14.5		10	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	8.4	90	15.6	2.40×10 ³	2.5		12.2
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	1/22	10:32	14.9		10.4	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	8.1	98	15.6	6.50×10 ³	2.1		13.3
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	1/23	10:20	17.2		9.5	N. D. <2	N. D. <2.5	3.8	7.4	110	15.7	5.50×10 ²	1.4	0.078	7.94
大屯溪	中和橋	R29	丙	1/23	10:00	18		9.8	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7.4	124	16.6	3.50×10 ³	3.1		12.3
大屯溪	第十號橋	R30	丙	1/23	09:50	19.4		10.1	N. D. <2	4.3	N. D. <2.1	7.4	142	16.3	1.80×10 ⁴	4.9		15.9

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續3完)

中華民國108年1月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫℃	水流量CMS	硫酸鹽mg/L	氨氮mg/L	鉛mg/L	總鉻mg/L	透視度cm	鐵mg/L	錳mg/L	鎘mg/L	銅mg/L	鋅mg/L	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	1/17	10:00	18.1		39.9	0.11			>30						
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	1/17	10:16	17		16.3	0.02			>30						
橫溪	竹崙橋	R15	無	1/17	10:28	16.4			0.01			>30						
橫溪	橫溪橋	R16	無	1/17	10:42	16.8			0.06			>30						
雙溪	梅竹橋	R19	甲	1/16	10:30	20.9		6.3	0.04			>30						
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	1/16	10:49	19.2		6.78	0.01			>30						
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	1/22	10:19	19.4		4	N. D. <0.005			>30						
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	1/22	10:25	14.5			0.01			>30						
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	1/22	10:32	14.9			N. D. <0.005			>30						
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	1/23	10:20	17.2		5.66	N. D. <0.005			>30						
大屯溪	中和橋	R29	丙	1/23	10:00	18			N. D. <0.005			>30						
大屯溪	第十號橋	R30	丙	1/23	09:50	19.4			0.01			>30						